**Индивидуальный предприниматель**
**Карапетян Лусинэ Карапетовна**
**350087 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, д. 432 кв.306**
р/с 40802810047410000109; к/с 30101810400000000700 в филиале «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар; БИК 040349700; ИНН 231122656389; ОГРНИП 312231113900052

**ООО «Альянс-Строй Краснодар»**
**ИНН/КПП 2311136390/231101001**
**Ул. 1-го Мая 430/2**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 31/13 от 07.05.2013г.**
**(продление от 01.02.2017г.)**
на водоснабжение объекта:
«Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Краснодар, п. Краснодарский 66»

**Заказчик: ООО «Альянс-Строй Краснодар»**

1 Источником водоснабжения принять водозабор по пер. Гаражный 10.
2 Точка подключения, колодец по адресу пер. Гаражный 10.
3 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:
- Хозяйственно-питьевые нужды 3,94 $м^3$/ час.
- Пожаротушение наружное 25 л/с
внутреннее 5 л/с
4 Настоящие технические условия являются основанием для проектирования системы водоснабжения и согласования с ИП Карапетян Л.К. условий прокладки трубопровода холодного водоснабжения к объекту Заказчика.
5 Напор в точке подключения 4,5кгс/$см^2$.
6 Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ).
7 Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения до 28.03.2014г.
8 Срок действия настоящих технических условий – три года со дня выдачи.
9 Режим работы водозабора – круглосуточный.

ИП Карапетян Л.К.